


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
01.02.2022	№ 18220061000200727195	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов,  
427626, Россия, республика Удмуртская, город Глазов, улица Пряженникова, дом №14, тел.  
2-89-47, факс 2-89-47 (код-34141),  
E-mail: [glagpn@18.mchs.gov.ru](mailto:glagpn@18.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/8/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"ДОНДЫКАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" в лице  
директора Васильева Николая Петровича, директору МОУ «Дондыкарская СОШ»  
Васильеву Николаю Петровичу.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного  
инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному  
надзору Данилова Василия Сергеевича № 17/8 от «01» февраля 2022 года  
в период с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2022 г. по 11 час. 00 мин. «15» февраля 2022  
года.

государственным инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского  
районов по пожарному надзору Шмидтом Василием Васильевичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в рамках  
федерального государственного пожарного надзора  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора МОУ «Дондыкарская СОШ» Русских Ольга Рудольфовна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
427602, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, ул. Мира, д.5.				
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей в случае возникновения пожара (в здании школы). АПС и СОУЭ смонтированы более 10 лет назад.	Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п.54.	15.08.2022	
2.	Допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения со следами коррозии на корпусах.	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации». п. 4.3.11; п.4.3.12.	15.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. директора МОУ «Дондыкарская СОШ»  
Русских Ольга Рудольфовна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Шмидт Василий Васильевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





